
NOTICE D'INSTALLATION Kit KLPWSECU-XJ

INSTRUCTIONS MANUAL KLPWSECU-XJ kits




Vanne anti-fuite
Anti-leak valve



Raccords 1/4" 20/27
1/4 JG - 3/4" F connectors




Limiteur de pression
Pressure limiter valve



Vanne d'isolement 1/4"
Isolation valve 1/4"



Raccord Y 3 x 1/4"
Y connector 3 x 1/4"



Raccords coudé 1/4"
Bent connectors 1/4"



10m de tube souble PE 1/4"
10m of flexible PE tube 1/4"


Le kit KLPWSECU facilite et sécurise le raccordement sur l'eau des évaporateurs Vintage et Céos. Il comprend une vanne de sécurité qui prévient d'une innondation accidentelle en cas de fuite sur le circuit, un limiteur de pression préréglé à la valeur optimale pour le système d'humification HGR%, une vanne d'arrêt à positionner sur le circuit d'eau. Il est fourni avec 10m de tube souple de diamètre 6.35mm. Le kit KLPR20 permet de rallonger un circuit trop court.

The KLPWSECU kit facilitates and secures the water connection of Vintage and Céos evaporators. It includes a safety valve which prevents accidental flooding in the event of a leak on the circuit, a pressure limiter preset to the optimal value for the HGR% humidification system, a stop valve to be positioned on the circuit Water. It is supplied with 10m of 6.35mm diameter flexible tube. The KLPR20 kit makes it possible to extend a circuit that is too short.

Préparation des raccordements / Preparation of the connections


Pour tous les modèles / On all models






P : Réglage: Régler sur **0,5** a l'aide de la clef fournie.
H : Bouton de réarmement: Appuyer dessus en cas de coupure d'eau.

P : Setting: Set to **0.5** using the wrench provided.
H : Reset button: Press it if the water is cut off.




Connexion de l'évaporateur / Connexion of the evaporator

MPCG




Entrée du kit par la face avant
The kit is inserted from the front

MPCA




Entrée du kit par le dessous ou les côtés
The kit is inserted from the bottom or the sides

H2OX / MPCJ / EVX2




Entrée du kit / Insertion of the kit

H2OPL / EVPL2




Entrée du kit / Insertion of the kit

EVI / EVG



Entrée du kit se fait seulement par les panneaux fixes
The kit can only be inserted through the fixed panels

H2OA / EVA2



Entrée du kit / Insertion of the kit